



Gmina Stare Babice
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
www.bip.stare-babice.pl

Referat Zamówień Publicznych
tel. 22 722 95 36, 22 730 80 34, fax 22 722 95 36;
e-mail: zamowienia.publiczne@stare-babice.pl

Stare Babice, dnia 7 października 2020 r.

RZP.271.32.2020

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa ul. Orzechowej w Koczargach Starych”

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuje, że w dniach 5-7 października 2020 r. wpłynęły pytania od Wykonawców, poniżej ich treść i odpowiedzi:

1. Pytanie nr 1:

Czy w zakres inwestycji wchodzi nasadzenia żywoplotu? Jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że nasadzenia żywoplotu nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

2. Pytanie nr 2:

Prosimy o przedmiary dot. rozbiórki ogrodzenia oraz projektowanego ogrodzenia. Z jakiego materiału należy wykonać projektowane ogrodzenie?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że istniejące ogrodzenie należy rozebrać a teren zabezpieczyć siatką w sposób prowizoryczny.

3. Pytanie nr 3:

Zwracamy się z prośbą o informację, czy droga wewnętrzna od 0+000 do 0+036 (tj. do działki nr. 241/35) jest częścią niniejszego zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że droga wewnętrzna do działki nr 241/35 jest częścią przedmiotu zamówienia i należy wykonać roboty zgodnie z projektem.

4. Pytanie nr 4:

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie rodzaju kostki betonowej służącej jako nawierzchnia w konstrukcji chodnika i zjazdów. Czy ww. kostka ma być kolorowa czy szara?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający informuje, że nawierzchnię z kostki należy wykonać zgodnie z zapisami pkt. 4 SIWZ, tj. chodników z kostki szarej gr. 6 cm, zjazdów - z kostki czerwonej gr. 8 cm.

5. Pytanie nr 5:

W opisie technicznym projektu odwodnienia oraz SST odwodnienia znajdują się informacje, że studzienki osadnikowe mają być z tworzywa, a na rysunku ukazującym szczegóły studni, znajdują się studzienki betonowe. Prosimy o doprecyzowanie materiału z jakiego mają być wykonane studzienki kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający informuje, że należy zastosować studzienki osadnikowe z tworzywa o śr. Dn 600 mm.

6. Pytanie nr 6:

Proszę o wyjaśnienie zapisu SIWZ dot. zdolności technicznej „Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał, co najmniej 2 roboty budowlane (realizowane na podstawie dwóch odrębnych umów) polegające na budowie/przebudowie drogi o nawierzchni asfaltobetonowej lub z kostki betonowej wraz z wykonaniem jej konstrukcji, budową odwodnienia, oświetlenia, chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej, o długości drogi co najmniej 500 m każda robota budowlana”. Czy mamy rozumieć czy każda z tych robót ma zawierać w swym zakresie budowę/przebudowę drogi wraz z wykonaniem konstrukcji w tym budowa odwodnienia i oświetlenia + chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego o długości całej drogi min. 500 m.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający potwierdza, że za spełnienie powyższego warunku będą uznane dwa zadanie, polegające na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni asfaltobetonowej lub z kostki betonowej wraz z wykonaniem jej konstrukcji i budową odwodnienia i oświetlenia oraz chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej, o długości drogi co najmniej 500 m każda robota budowlana.

7. Pytanie nr 7:

Po czyjej stronie, Inwestora czy Wykonawcy są formalności związane z zawarciem umowy na zabezpieczenie istniejących kabli z PGE Dystrybucja S.A.?

8. Pytanie nr 8:

Która ze stron Inwestor czy Wykonawca ponosi koszty związane z zawarciem umowy na zabezpieczenie istniejących kabli z PGE Dystrybucja S.A.?

Odpowiedź na pytanie 7 i 8:

Po stronie Wykonawcy. Zamawiający udzieli stosownych pełnomocnictw.

9. Pytanie nr 9:

Prosimy o informację czy w ofercie należy ująć agregaty dla zabezpieczenia ciągłości dostaw energii dla odbiorców PGE Dystrybucja S.A.? Jeżeli należy ująć w wycenie agregaty prosimy o określenie ilości i mocy agregatów.

Odpowiedź na pytanie 9:

Użycie agregatów zależne będzie od warunków prowadzenia robót jakie w tym zakresie zostaną wydane przez PGE Dystrybucja co z kolei będzie uwarunkowane okresem fizycznego wykonywania robót oraz limitem w zakresie planowanych wyłączeń dostaw energii elektrycznej przez PGE w danym rejonie.

10. Pytanie nr 10:

Prosimy o załączenie tabeli elementów scalonych do przetargu – brak w materiałach przetargowych.

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający nie przewidywał tabeli elementów scalonych w dokumentach przetargowych i nie będzie jej uzupełniał.

W związku z odpowiedziami na pytania informuję, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.

Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych
inż. Jacek Kłopotowski

Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych
mgr Paulina Mateusiak