



Gmina Stare Babice
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
www.bip.stare-babice.pl

Referat Zamówień Publicznych
tel. 22 722 95 36, 22 730 80 34, fax 22 722 95 36;
e-mail: zamowienia.publiczne@stare-babice.pl

Stare Babice, dnia 9 października 2020 r.

RZP.271.32.2020

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa ul. Orzechowej w Koczargach Starych”

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuje, że w dniu 7 października 2020 r. wpłynęły pytania od Wykonawcy, poniżej ich treść i odpowiedzi:

1. Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, że oprawa powinna posiadać, aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie wyrobów zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1:2015; PN-EN 60598-2-3:2003 + A1:2011) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, czyli certyfikat ENEC lub równoważny.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający potwierdza powyższą oprawę.

2. Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie czy oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności elektrycznej, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny - certyfikat ENEC+ lub równoważny.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający potwierdza powyższą oprawę.

3. Pytanie nr 3:

W pkt 7 projekt oświetlenia Zamawiający wymaga, aby żywotność źródeł LED była na poziomie 80% po 80 tys. godzin, w chwili obecnej jako typowe wymagania stosuje się diody LED, o trwałości 100 tys. h i spadku strumienia świetlnego 10%, w związku z tym proszę o zmianę tego zapisu na: Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h dla prądu sterującego do 1000 mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający potwierdza zmianę zapisu.

W związku z odpowiedziami na pytania informuję, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.

Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych
mgr Paulina Mateusiak