



Gmina Stare Babice
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
www.bip.stare-babice.pl

Referat Zamówień Publicznych
tel. 22 722 95 36, 22 730 80 34, fax 22 722 95 36;
e-mail: zamowienia.publiczne@stare-babice.pl

Stare Babice, dnia 28 kwietnia 2020 r.

RZP.271.10.2020

Dotyczy postępowania pn.: „Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka wraz z budową ścieżki rowerowej”.

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w dniach od 22.04.2020 r. do 24.04.2020 r. wpłynęły pytania od Wykonawców, poniżej przekazuję ich treść jak i odpowiedź na nie:

Pytanie 1:

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie wizualizacji/rysunku ławki betonowej z siedziskiem i oparciem drewnianym wraz z podaniem jej wymiarów.

Pytanie 2:

Wykonawca zwraca się z prośbą o informację na temat rodzaju zaprojektowanego stojaka rowerowego (pojedynczy czy wielostanowiskowy) wraz informacją o materiale, z którego ma zostać on wykonany.

Odpowiedź na pytanie 1 i 2:

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej projekt dla Części 1 – zadania 2, gdzie uzupełniono rysunki i opis elementów wskazanych w pytaniu Wykonawcy.

Pytanie nr 3:

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji przetargowej decyzji nr 543/2019 oraz zgłoszenia robót niewymagającego pozwolenia na budowę.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający zamieścił decyzję nr 543/2019 na stronie internetowej <https://starebabice.bip.net.pl/?a=557> w ramach zmian dokonanych w dniu 21.04.2020 r.

Dla zadania 2 w części 1 zamówienia (ścieżka rowerowa) trwa procedura zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę i wykonawca wyłoniony w ramach postępowania otrzyma dokumentację projektową wraz z zawiadomieniem o braku wniesienia sprzeciwu do robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

Pytanie 4:

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji przetargowej uzgodnionego projektu stałej organizacji.

Pytanie 5:

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie po czyjej stronie -Wykonawcy czy Zamawiającego - jest uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu.

Odpowiedź na pytanie 4 i 5:

Odpowiedź w tym zakresie została udzielona w piśmie z 22.04.2020 r., tj.

Pytanie – Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, czy Zamawiający dysponuje aktualnym Projektem Stałej Organizacji Ruchu uwzględniającym odcinek od ul. Sienkiewicza do ul. Agawy (Część 1, zadanie 1)?

Odpowiedź – Zamawiający udostępnia Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla Części 1, zadania 1. Organizację ruchu wg. powyższego projektu należy wprowadzić tylko na odcinku od ul. Sienkiewicza bez skrzyżowania ul. Pohulanka z ul. Agawy – ten fragment oraz dalszą część oznakowania drogi wykonywać wg. Projektu Stałej Organizacji Ruchu dla Części 1, zadania 2

Jednocześnie zmienia się pkt. 4.3.3.b SIWZ oraz § 1 wzoru umowy dla części 1, które otrzymują brzmienie:

„wykonanie stałej organizacji ruchu według projektu „Budowa ścieżek rowerowych w gminie Stare Babice – zadanie 2 A. Przebudowa ulicy Pohulanka w m. Stare Babice, Kwirynów i Janów na odcinku

od ul. Agawy do ul. Zielonej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej". Organizację ruchu wg. Projektu Stałej Organizacji Ruchu dla Części 1, zadania 1 należy wprowadzić projektu tylko na odcinku od ul. Sienkiewicza bez skrzyżowania ul. Pohulanka z ul. Agawy."

Pytanie – Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, czy udostępniony dla Części 1, zadania 2 Projekt Stałej Organizacji Ruchu jest zatwierdzony i aktualny. Jeśli nie, Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy aktualizacja Projektu leży po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź – Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla Części 1, zadanie 2 jest aktualny. Wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca otrzyma zatwierdzony Projekt Stałej Organizacji Ruchu od Zamawiającego.

Pytanie 6:

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie informacji dotyczących stojaka rowerowego, stacji naprawy rowerów. Prosimy o wyjaśnienie:

- 1) z jakiego materiału ma być wykonany stojak rowerowy;
- 2) z ilu stanowisk ma składać się stojak rowerowy;
- 3) jakie wyposażenie ma posiadać stacja naprawy rowerowa oraz prosimy o podanie rodzaju stacji naprawy rowerów.

Odpowiedź na pytanie 6:

Odpowiedź jak przy pytaniu 1 i 2.

Pytanie 7:

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji projektowej projektu rozbiórki i odtworzenia ogrodzeń.

Pytanie 8:

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące przedmiaru rozbiórki ogrodzeń. Wg przedmiaru do rozbiórki jest ogrodzenie z siatki 415,95 m² i ogrodzenie murowane z przęsłami stalowymi w ilości 261,60 m² oraz brama o powierzchni 24 m². Natomiast do odtworzenia jest tymczasowe ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych w ilości 313,5 m² i brama 24 m². Wykonawca prosi o potwierdzenie, że pozostałej ilości ogrodzeń nie należy odtwarzać.

Odpowiedź na pytanie 7 i 8:

Rozbiórkę ogrodzeń należy przeprowadzić zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu zawartym w dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Pohulanka (projekcie dla części 1 zadania 1). Po stronie wykonawcy w ramach wykonania przedmiotu zamówienia są czynności opisane w § 1 ust. 5 pkt. 9 – 12 wzoru umowy dla części 1 zamówienia. Wykonawca może również zgodnie z pkt 13.8 SIWZ w celu dokładnego przygotowania oferty w tym zakresie przeprowadzić wizję terenu prac.

Pytanie 9:

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje powierzenie realizacji zadania 1, zadania 2 i zadania 3 różnym Wykonawcom czy całości robót (zadanie 1+ zadanie 2 + zadanie 3) jednemu tylko Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający nie zmienia zamówienia w zakresie podziału na części (podział na części zostaje zachowany) – Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wybraną część lub na wszystkie części. Zamawiający w każdej części wybierze najkorzystniejszą ofertę według określonych w SIWZ kryteriów oceny.

Pytanie 10:

Prosimy o zmianę zapisów umowy w par. 12 pkt. 2 ppkt. 3) adekwatnie do zmian wprowadzonych 21.04.2020 r dla części 2 i 3 na karę 200 zł (w zakresie przekazania dokumentacji powykonawczej i dostarczeniu szkiców geodezyjnych wraz z potwierdzeniem zgłoszenia złożenia inwentaryzacji geodezyjnej do kartowania składnicy map).

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę.

Pytanie 11:

W związku z obszernym tematem jakim jest przebudowa ul. Pohulanka prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 08.05.2020 r. celem przygotowania przez Oferenta rzetelnej oferty cenowej.

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający w ramach niniejszego pisma przesługuje termin składania i otwarcia ofert do 07.07.2020 r.

Pytanie 12:

Czy frez z wykonania frezowania nawierzchni ul. Pohulanka należy przewieźć Zamawiającemu?
– prosimy o wskazanie adresu.

Odpowiedź na pytanie 12:

Frez pochodzący z rozbiórki ul. Pohulanka (frezowania istniejącej nawierzchni drogi) należy przekazać Zamawiającemu – dostarczyć transportem Wykonawcy i wyładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zlokalizowanego na terenie gminy Stare Babice – w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 13:

Dot. poz.4 przedmiaru drogowego zad.1 – czy należy wykonać rozbiórkę nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie, czy też można wykonać rozbiórkę nawierzchni w inny sposób?

Odpowiedź na pytanie 13:

Poprzez frezowanie.

Pytanie 14

Dot. części 2: Prosimy o informację, czy Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu dla zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat 2 roboty budowlane polegające na budowie kanału deszczowego/ogólnospławnego/sanitarnego o dł. Co najmniej 900m i średnicy co najmniej 200mm zlokalizowanego w drodze o nawierzchni bitumicznej i/lub utwardzonej (np. kostka betonowa, beton, płyty, itp.) Dla wykonawcy robót sanitarnych nie ma znaczenia pod jaką nawierzchnią znajduje się kanalizacja – nowoprojektowaną nawierzchnię bitumiczną wykona firma drogowa w ramach części 1.

Odpowiedź na pytanie 14:

Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu zawarty w pkt 6.1.2.a.a SIWZ oraz oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu dla części 2 zamówienia, tj.:

- a. Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane (realizowane na podstawie dwóch odrębnych umów) polegające na budowie kanału deszczowego/ogólnospławnego/sanitarnego o długości co najmniej 900 m i średnicy co najmniej 200 mm zlokalizowanego w drodze o **nawierzchni utwardzonej (nawierzchnia bitumiczna lub nawierzchnia z kostki betonowej)** każda robota budowlana,
- b. Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tej funkcji przy budowie kanalizacji deszczowej drogi oraz posiadającym doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót podczas realizacji co najmniej 2 robót, które swoim zakresem obejmowały co najmniej budowę kanału deszczowego/ogólnospławnego/sanitarnego o długości co najmniej 700 m i średnicy co najmniej 200 mm zlokalizowanego w drodze o **nawierzchni utwardzonej (nawierzchnia bitumiczna lub nawierzchnia z kostki betonowej)** każda robota budowlana i roboty te zostały zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres od uzyskania uprawnień przez kierownika robót jest krótszy to w tym okresie;

Pytanie 15:

Po czyjej stronie, Inwestora czy Wykonawcy są formalności związane z zawarciem umowy na usunięcie kolizji z PGE Dystrybucja S.A.?

Pytanie 16:

Która ze stron Inwestor czy Wykonawca ponosi koszty związane z zawarciem umowy na usunięcie kolizji z PGE Dystrybucja S.A.?

Odpowiedź na pytanie 15 i 16:

Umowę na usunięcie kolizji z PGE Dystrybucja S. A. Zamawiający zawrze we własnym zakresie.

Pytanie 17:

Prosimy o informację czy w ofercie należy ująć agregaty dla zabezpieczenia ciągłości dostaw energii dla odbiorców PGE Dystrybucja S.A.? Jeżeli należy ująć w wycenie agregaty prosimy o określenie ilości i mocy agregatów.

Odpowiedź na pytanie 17:

Użycie agregatów zależne będzie od warunków prowadzenia robót jakie w tym zakresie zostaną wydane przez PGE Dystrybucja co z kolei będzie uwarunkowane okresem fizycznego wykonywania robót związanych z usunięciem kolizji (przełączeniem sieci SN) oraz limitem w zakresie planowanych wyłączeń dostaw energii elektrycznej przez PGE w danym rejonie.

Pytanie 18:

Prosimy o dołączenie do dokumentacji aktualnych warunków usunięcia kolizji z PGE Dystrybucja S.A.

Odpowiedź na pytanie 18:

Warunki usunięcia kolizji z PGE Dystrybucja S.A. są aktualizowane i Zamawiający otrzymał informację, że ma być przedłużona ich data ważności bez zmiany ich treści.

Pytanie 19:

Jakie słupy oświetleniowe należy przyjąć do wyceny stalowe czy aluminiowe? (przedmiar pozycje 12d.2,13d.2,14d.2 opis słupy oświetleniowe uliczne aluminiowe, STWIORB punkt 2.2 Słupy oświetleniowe: „słupy aluminiowe okrągłe z wysięgnikami”, projekt - słupy stalowe).

Odpowiedź na pytanie 19:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia należy zastosować tylko i wyłącznie słupy aluminiowe – słupy wskazane w jakimkolwiek miejscu w dokumentacji projektowej jako stalowe należy w trakcie realizacji robót zastąpić słupami aluminiowymi.

Pytanie 20:

Poproszę o wyjaśnienie za jaką ilość miesięcy udzielonej rękojmi można uzyskać 40% kryterium oceny oferty? Biorąc pod uwagę, że w SIWZ podano:

pkt. 16– Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

W niniejszym postępowaniu, w każdej z części zamówienia oferty oceniane będą na podstawie poniższych kryteriów:

K1 - najniższa cena ofertowa brutto (COB) – 60%

K2 - przedłużony okres rękojmi za wady – 40 %

oraz w pkt. 16 ppkt. 4 podano, że:

Określenie ilości punktów dla kryterium K2 odbędzie się na podstawie poniższej punktacji. Po wyliczeniu punktacji dla kryterium ich ilość zostanie wstawiona do wzoru określającego sumę punktów.

W przedmiotowym zamówieniu minimalny okres rękojmi za wady równy jest okresowi wynikającemu z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 poz. 1145 z późn. zm.) i wynosi 5 lat od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót – art. 568 § 1 Kc.

Wykonawca, który zaoferuje okres rękojmi za wady równy okresowi rękojmi wynikającemu z kodeksu cywilnego otrzyma w kryterium K2 – 0 pkt,

Wykonawca, który zaoferuje przedłużenie okresu rękojmi wynikającego z kodeksu cywilnego o kolejne 6 miesięcy uzyska w kryterium K2 – 10 pkt,

Wykonawca, który zaoferuje przedłużenie okresu rękojmi wynikającego z kodeksu cywilnego o kolejne 12 miesięcy uzyska w kryterium K2 – 20 pkt,

UWAGA! Minimalny okres rękojmi za wady, jaki mogą zaoferować Wykonawcy wynosi 5 lat natomiast maksymalnie mogą go przedłużyć o 12 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który:

- 1) zaoferuje okres rękojmi za wady krótszy niż 5 lat lub
- 2) zaoferuje przedłużenie okresu rękojmi za wady inne niż 6 lub 12 miesięcy lub
- 3) nie zaproponuje żadnego terminu

zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

Wynika z powyższego, że maksymalnie można uzyskać 20 pkt w kryterium udzielonej rękojmi. Jak to się ma do punktu 16 SIWZ?

Odpowiedź na pytanie 20:

Zamawiający poprawia zapis pkt 16.4 SIWZ, tj.:

Wykonawca, który zaoferuje przedłużenie okresu rękojmi wynikającego z kodeksu cywilnego o kolejne 6 miesięcy uzyska w kryterium K2 – 20 pkt,

Wykonawca, który zaoferuje przedłużenie okresu rękojmi wynikającego z kodeksu cywilnego o kolejne 12 miesięcy uzyska w kryterium K2 – 40 pkt,

Pytanie 21:

Zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie specyfikacji technicznej lub wytycznych dla elementów małej architektury ujętych w dziale 5 kosztorysu.

Odpowiedź na pytanie 21

Zamawiający zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 i 2 udostępnił w postępowaniu na stronie internetowej projekt dla Części 1 – zadania 2, gdzie uzupełniono wytyczne dla realizacji elementów małej architektury.

Pytanie 22:

Dot. części 1 zad.1: Prosimy o załączenie aktualnego projektu wykonawczego branży teletechnicznej, o którym jest mowa w projekcie budowlanym tejże branży.

Pytanie 23:

Dot. części 1 zad.1: Prosimy o załączenie przedmiarów robót branży teletechnicznej w zakresie jaki jest wyszczególniony w SIWZ w pkt.4.3.2).c)-d).

Odpowiedź na pytanie 22 i 23:

W związku z niewielkim zakresem robót teletechnicznych do wykonania należy je wykonać w oparciu o dostępny na stronie internetowej projekt budowy i rozbiórki infrastruktury teletechnicznej. Wykonawca może również zgodnie z pkt 13.8 SIWZ w celu dokładnego przygotowania oferty w tym zakresie przeprowadzić wizję terenu prac.

Pytanie 24:

Dot. części 1 zad.1: Czy drzewo z wycinki należy do Wykonawcy robót, czy należy je odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego (proszę podać lokalizację)?

Odpowiedź na pytanie 24:

Pozyskany materiał z wycinki drzew Wykonawca ma obowiązek zagospodarować we własnym zakresie. Wartość pozyskanego materiału należy uwzględnić w oferowanej cenie za wykonanie przedmiotu zamówienia obniżając ją odpowiednio. Przed wycinką należy przeprowadzić wizję i określić czy na drzewach przeznaczonych do wycinki nie ma gniazd ptaków. W przypadku, kiedy takie się znajdują, a wycinka miałaby być prowadzona w okresie od 1 kwietnia do 31 października należy wystąpić w porozumieniu z Zamawiającym o odstępstwo w tym zakresie do Ministra Ochrony Środowiska.

Pytanie 25:

Dot. części 1 zad.1: Ława betonowa ma być z betonu C8/10 czy C12/15?

Odpowiedź na pytanie 25:

Należy dla całego zastosować zadania ławę z betonu C12/15.

Pytanie 26:

Dot. części 1 zad.1: Czy pielęgnacja trawników wynosi 12 miesięcy?

Odpowiedź na pytanie 26:

Tak - pielęgnacja trawników wynosi 12 miesięcy. Wykonawca ma wykonać zakres prac związanych z założeniem zieleni zgodnie z dokumentacją projektową oraz warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych. W zakresie pielęgnacji trawników należy przewidzieć w szczególności ich siew oraz ewentualne późniejsze dosiewanie, podlewanie, nawożenie oraz co najmniej dwukrotne koszenie.

Pytanie 27:

Dot. części 1 zad.1: Prosimy o zamieszczenie badań geotechnicznych istniejących gruntów.

Odpowiedź na pytanie 27:

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej dokumentację badań geotechnicznych.

Pytanie 28:

Dot. części 1 zad.2 ścieżka: Jak ma być konstrukcja chodnika: zgodna z przekrojem konstrukcyjnym (tj. kostka betonowa gr.6cm na pods.cem-pias.1:4 gr.3cm, podbudowa pomocnicza mieszanka

związana cementem C3/4 gr.15cm), czy z opisem w tabeli elementów scalonych (tj. kostka betonowa gr.6cm na pods.cem-pias.1:4 gr.3cm podbudowa zasadnicza mieszanka związana cementem C3/4 gr.15cm, warstwa odsączająca mieszanka związana cementem C3/4 gr.15cm)?

Odpowiedź na pytanie 28:

Konstrukcję należy wykonać zgodnie z udostępnionym w ramach niniejszej odpowiedzi projektem dla Części 1 – zadania 2.

Pytanie 29:

Dot. części 1 zad.2 ścieżka: Ława betonowa ma być z betonu C8/10 czy C12/15?

Odpowiedź na pytanie 29:

Ławy pod krawężniki należy wykonać z betonu C12/15. Ławy pod obrzeża należy wykonać z betonu C3/4.

Pytanie 30:

Dot. części 1 zad.2 ścieżka: Czy w zakres robót drogowych wchodzi zgodnie z SST: budowa przepustu, warstwa odcinająca z geowłókniny, nawierzchni z mieszanek z kruszywa niezwiązanego, umocnienie skarp rowów i ścieków? Jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź na pytanie 30:

Przytoczone specyfikacje nie mają zastosowania do tego zadania.

Pytanie 31:

Dot. części 2 sanitarnej: Prosimy o zamieszczenie przedmiarów robót dotyczących rozbiórki nawierzchni asfaltowej ul. Zielonej pod roboty sanitarne (branża drogowa – Część 1 – nie obejmuje tych rozbiórek).

Pytanie 32:

Dot. części 2 sanitarnej: Prosimy o informację czy nawierzchnię asfaltową ul. Zielonej pod roboty sanitarne należy rozebrać poprzez frezowanie (do kogo wówczas należy frez asfaltowy?), czy też można rozebrać w inny sposób?

Pytanie 33:

Dot. części 2 sanitarnej: Prosimy o przedmiary robót dotyczące odtworzenia nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w ul. Zielonej.

Odpowiedź na pytanie 31 – 33:

W ramach wykonania robót w branży sanitarnej – budowy kanału w ul. Zielonej Wykonawca musi rozebrać nawierzchnię drogi oraz po zakończeniu prac odtworzyć ją wykonując podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 20 cm po zagęszczeniu (należy uzyskać wynik zagęszczenia jak dla robót drogowych). Dodatkowo Wykonawca musi zabezpieczyć odtworzony fragment drogi w sposób pozwalający na prowadzenie ruchu pieszego i kołowego do czasu wykonania robót przez Wykonawcę robót w branży drogowej. Orientacyjny przedmiar robót do wykonania w zakresie rozebrania/odtworzenia na potrzeby budowy kanału sanitarnego wynosi około 200 m² Rozbiórka nawierzchni – frezowanie – w przypadku pozarywanych krawędzi nawierzchni Wykonawca musi przed odtworzeniem usunąć nieregularne kształty. Materiał pochodzący z frezowania nawierzchni ul. Zielonej Wykonawca części 2 może wykorzystać do wykonania tymczasowych nawierzchni w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca części 1 zamówienia (branża drogowa) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia musi wykonać warstwę wiążącą z betonu asfaltowego w śladzie po wykonanych robotach w branży sanitarnej oraz nakładkę asfaltową na całej ul. Zielonej (ułożyć warstwę ścierną z betonu asfaltowego) na odcinku od skrzyżowania z ul. Pohulanka (dowiązać się do projektu drogowego) do końca nawierzchni asfaltowej (za ścieżką rowerową) w następujący sposób:

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm (w śladzie po wykonanych robotach w branży sanitarnej),
- istniejącą warstwę asfaltu należy skropić emulsją asfaltową przed ułożeniem następnej w celu odpowiedniego połączenia między warstwowego; dodatkowo należy skropić emulsją asfaltową połączenia pomiędzy nowo układanymi a istniejącymi warstwami nawierzchni asfaltowej.
- warstwa ścierna z betonu asfaltowego gr. 4 cm (ułożyć warstwę ścierną z betonu asfaltowego) na odcinku od skrzyżowania z ul. Pohulanka (dowiązać się do projektu drogowego) do końca nawierzchni asfaltowej (za ścieżką rowerową).

Zamawiający dokonuje zmiany umowy na część 1 zamówienia w ww. zakresie.

W związku z udzieleniem odpowiedzi na powyższe pytania i wprowadzonymi zmianami, informuję, że termin składania i otwarcia ofert ulega przesunięciu, tj.:

1. Zmienia się pkt. 13.11 SIWZ:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Gmina Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

„Oferta w postępowaniu RZP.271.10.2020 pn. Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka wraz z budową ścieżki rowerowej”

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 07.05.2020 r. o godz. 12:30”

2. Zmienia się pkt 14.1 i 14.5 SIWZ:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 32 w Starych Babicach, Sekretariat – pok. 18 do dnia 07.05.2020 r. do godziny 12:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt. 13 SIWZ.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Starych Babicach, ul. Rynek 32 – w sali konferencyjnej (I p.) w dniu 07.05.2020 r., o godzinie 12:30.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Dokonane zmiany stają się obowiązujące od dnia ich wprowadzenia i Wykonawcy muszą uwzględnić powyższe przy składaniu ofert.

Zmienione dokumenty dostępne są na stronie Zamawiającego <https://starebabice.bip.net.pl/?a=557>

WÓJT
Sławomir Sumka